

MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE GASILSKIH ENOT

I. MERILA ZA RAZVRŠČANJE TERITORIALNIH GASILSKIH ENOT

Gasilske enote (v nadaljevanju GE) so razvrščene v osem kategorij, katerim je prilagojena kadrovska sestava enot in njihova tehnična opremljenost.

GE se za izvajanje javne gasilske službe razvrstijo v posamezne kategorije glede na značilnosti operativnega območja (tip naselij, število prebivalcev in površino in ogroženost gozdov). Število operativnih gasilcev in tehnična opremljenost za posamezno kategorijo GE se določi na podlagi teh meril. Razvrstitev GE v kategorije na podlagi teh meril potrdi župan na predlog gasilskega poveljstva občine (v nadaljevanju GPO) in pristojnega občinskega organa.

1. Kategorije teritorialnih GE

Teritorialne GE posameznih kategorij morajo glede števila operativnih gasilcev, osnovnih operativnih gasilskih vozil in opreme. izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:

Kategorija GE	Najmanjše št. prostovoljnih operativnih gasilcev	Najmanjše št. poklicnih gasilcev	Osnovna operativna gasilska vozila	Dodatna gasilska vozila
I. kategorija	12		GVV-1 ali GVV-2 ali GV-1 ³	GVM-1 ⁴ , GVC-3 ⁵
II. kategorija	23		GVC-1 ali GVV-2; GVM-1	ALK ⁶ , GVC-3 ⁵
III. kategorija	32	(6) ¹	GVC-1, GVC-2 in GVM-1	ALK ⁶ , GVC-3 ⁵
IV. kategorija	42	(6) ¹	GVC-1, GVC-2, GVM-1 in PV-1	ALK ⁶ , GVC-3 ⁵
V. kategorija	42	12	GVC-1, GVC-2, GVM-1, PV-1 in ALK	GVC-3 ⁵
VI. kategorija		(32) ²		
VII. kategorija		(64) ²		
VIII. kategorija		(132) ²		

- 1) Če je v osrednji enoti ali gasilski enoti širšega pomena interventno pripravljeno treba zagotavljati s poklicnimi gasilci. Minimalno število prostovoljnih gasilcev se v tem primeru zmanjša za število zaposlenih poklicnih gasilcev.
- 2) Končno število poklicnih gasilcev in potrebna vozila se določi z izdelavo posebnega elaborata.
- 3) Če je enota oddaljena manj kot 15 minut vožnje od enote višje kategorije.
- 4) Če ima enota že ustrezno gasilsko vozilo in osebno zaščitno opremo po minimalnih merilih, pri čemer mora z nabavo soglašati GPO in pristojni občinski organ.
- 5) V občinah, kjer se za oskrbo z vodo za gašenje oceni, da potrebujejo dodatne količine vode se lahko nabavi eno vozilo GVC-3, ki se praviloma razporedi v osrednjo enoto. GVC-3 se lahko razporedi v drugo enoto v

PREDLOG

občini, v kolikor tako odločita GPO in pristojni občinski organ. Nabavo GVC-3 mora občina vključiti v program razvoja in nabave opreme, ki ga potrdi župan občine. Občine v submediteranskem delu lahko namesto GVC-3, zagotovijo vozilo GCGP-3.

- 6) V osrednji enoti v občini, ki ima v svojem požarnem okolišu objekte višje od P+4 se zagotovi avto lestev s košaro (ALK) višine najmanj 32 metrov ali zgibno/teleskopsko dvigalo (ZD/TD) višine najmanj 30 metrov. Vozilo lahko skupaj zagotovi več sosednjih občin.

Za GE v submediteranskem delu se kot osnovno operativno gasilsko vozilo lahko upošteva vozilo za gašenje gozdnih požarov, če s tem soglašata GPO in pristojni občinski organ in sicer:

Kategorija GE	Vozilo za gašenje gozdnih požarov
II. kategorija	GCGP-1
III. kategorija	GCGP-1 namesto GVC-1 ali GCGP-2 namesto GVC-2
IV. kategorija	GCGP-1 namesto GVC-1 ali GCGP-2 namesto GVC-2
V. kategorija	GCGP-1 namesto GVC-1 ali GCGP-2 namesto GVC-2
VI. kategorija	
VII. kategorija	
VIII. kategorija	

Če je GE razpolaga z vozilom za gašenje gozdnih požarov kot osnovnim operativnim vozilom, mora biti slednje opremljeno z dodatno gasilsko zaščitno in reševalno opremo za gašenje požarov v objektih (izolirni dihalni aparat, dodatne tlačne posode za izolirni dihalni aparat, oprema za gašenje s peno in penilo za požare razreda B).

1.2. Določitev kategorije teritorialnih GE

Kategorije teritorialnih GE se določijo na podlagi skupnega števila točk glede na:

- število prebivalcev v posameznem naselju ali skupini naselij na operativnem območju GE,
- tip najvišje vrednotenega naselja na operativnem območju GE, in sicer:

Št. točk	Kategorija GE	Vrste GE
0-5	I. kategorija	prostovoljna
6-8	II. kategorija	prostovoljna
9-12	III. kategorija	prostovoljna ali prost. s poklicnim jedrom
13-16	IV. kategorija	prostovoljna ali prost. s poklicnim jedrom
17-19	V. kategorija	prostovoljna s poklicnim jedrom

PREDLOG

20-22	VI. kategorija	poklicna
23-24	VII. kategorija	poklicna
25 in več	VIII. kategorija	poklicna

1.2.1 Točkovanje naselij glede na število prebivalcev

Posameznim skupinam naselij pripada naslednje število točk:

Število prebivalcev v naselju	Število točk
do 200	1
201- 800	2
801- 1.500	3
1.501- 2.500	4
2.501- 3.500	5
3.501- 5.000	6
5.001- 10.000	7
10.001- 15.000	8
15.001- 20.000	9
20.001- 35.000	10
35.001- 50.000	11
50.001- 90.000	12
90.001 do 150.000	13
nad 150.000	14

Osrednji GE se prišteje dodatna točka, če je v naselju na njenem operativnem območju več kot 80 % vseh prebivalcev v občini.

1.2.2 Točkovanje naselij glede na tip

Posameznim tipom naselij pripada naslednje število točk:

Tip naselja	Opis tipa naselja	Št. prebivalcev / Mesta	Število točk
N1	Manjše naselje	0 - 100	1
N2	Večje naselje	nad 101	2
N3	Središče manjše občine ali turistično naselje z 200 do 1000 turističnimi ležišči	do 7000	3
N4	Središče večje občine ali turistično naselje z nad 1000 turističnimi ležišči	nad 7001 do 15.000	5
N5	Središče manjše mestne občine ali naselje z več kot 20.001 prebivalci	Ptuj, SG, Velenje, Krško	7
N6	Središče večje mestne občine in občine, pomembne za širše geografsko področje	MS, MB, CE, NM, KP, NG, KR	9
N7	Glavno mesto države	LJ	11

1.2.3 Točkovanje naselij, kjer v istem naselju deluje več GE - dopolnilna kategorizacija

V naseljih, kjer deluje več teritorialnih GE se pri točkovanju upošteva število prebivalcev, ki prebiva v delu naselja, ki ga pokriva GE (dopolnilna kategorizacija). Pri točkovanju se upošteva število prebivalcev na operativnem območju GE.

Dopolnilni tip naselja	Opis vrste poselitve	Št. prebivalcev	Število točk
N _n 1	redka poselitve	0 - 100	1

PREDLOG

N _n 2	srednja poselitev	101 do 3500	2
N _n 3	zgoščena poselitev	3501 do 7000	3
N _n 4	zelo gosta poselitev	nad 7000	4

1.2.4 Točkovanje glede na površino in ogroženost gozdov

GE v submediteranskem delu države, kjer površina zelo ogroženih in ogroženih gozdov v njenem območju presega 1000 ha, dobijo dodatno dve točki; če pa površina teh gozdov presega polovico celotne površine območja, ki ga pokriva GE, pa še eno dodatno točko. Točke se ne dodajo enotam, ki so uvrščene v VI., VII. In VIII. kategorijo.

1.2.5 Dodatni pogoji pri določitvi kategorizacije

Gasilske enote I. kategorije, ki ne morejo zagotavljati najmanjšega števila operativnih gasilcev določenega v prejšnjem odstavku in so manj kot osem minut vožnje oddaljene od gasilske enote I. ali višje kategorije, se razporedijo v gasilske enote I.a kategorije, ki imajo najmanj 6 operativnih gasilcev in gasilsko vozilo GVM-1 ali GVGP-1. Gasilske enote I.a kategorije izvajajo intervencije skupaj z GE I. ali višje kategorije na operativnem območju, ki jima je določeno kot skupno operativno območje.

GE I. in II. in kategorije se organizirajo kot prostovoljne gasilske enote, GE III. in IV. kategorije kot prostovoljne gasilske enote ali kot prostovoljne enote s poklicnim jedrom. GE V. kategorije se organizirajo kot prostovoljne enote s poklicnim jedrom, GE VI., VII. In VIII. kategorije kot poklicne gasilske enote.

GE v občini se kategorizirajo na podlagi operativnega območja, kjer se upoštevajo podatki o številu prebivalcev, tipu naselja, v submediteranskem delu tudi deleža ogroženih gozdov.

V vsaki občini se GE najvišje kategorije oz. gasilska enota, ki pri točkovanju doseže največje število točk (v primeru, ko več enotam točkovanje izkaže enako kategorijo), določi kot osrednja GE.

Osrednja GE se po izvršeni kategorizaciji glede na operativno območje, ki ga pokriva, ponovno kategorizira ob upoštevanju števila vseh prebivalcev v občini. V kolikor izračun pokaže, da je osrednja enota v občini, enota I. kategorije, se jo ne glede na izračun razvrsti v enoto najmanj II. kategorije. V vsaki občini je lahko le ena osrednja enota.

Pri kategorizaciji poklicne GE, ki jo skupaj ustanovi več občin se pri končnem izračunu kategorizacije upošteva skupno število prebivalcev v vseh občinah soustanoviteljicah.

Pri kategorizaciji GE v VI., VII. in VIII. kategorijo se za občino izdelava poseben elaborat o organiziranosti in opremljenosti gasilskih enot, ki mora temeljiti na minimalnih merilih za razvrščanje in opremljanje GE.

Vsaka GE mora imeti standardizirano gasilsko zaščitno in reševalno opremo glede na kategorijo enote. Vsak operativni gasilec mora imeti osebno zaščitno opremo, ki mora ustrezati predpisanim standardom. Vsaki GE lahko župan na predlog gasilskega poveljstva občine ali strokovne občinske službe glede na ogroženost njenega operativnega območja opredeli tudi dodatno gasilsko zaščitno in reševalno opremo.

PREDLOG

Določbe o minimalni in dodatni opreми v teritorialnih gasilskih enotah smiselno veljajo tudi za industrijske GE.

2. Časi prvih izvozov teritorialnih GE po kategorijah

GE morajo glede na kategorijo zagotoviti prvi izvoz v naslednjih časih:

Kategorija GE	Čas izvoza
I. kategorija	15 min
II. kategorija	10 min ¹
III. kategorija	5 min
IV. kategorija	5 min
V. kategorija	3 min
VI. kategorija	1 min
VII. kategorija	1 min
VIII. kategorija	1 min

1.) V kolikor je enota osrednja GE v občini, mora zagotavljati prvi izvoz v času 5 minut.

3. Dodatna oprema teritorialnih GE za gašenje požarov v naravnem okolju

Dodatna opremljenost teritorialnih GE za gašenje požarov v naravnem okolju se določi na podlagi skupnega števila točk glede na:

- delež gozdnih površin na operativnem območju GE
- površino požarne ogroženosti gozdov na operativnem območju GE in sicer:

Seštevek točk iz obeh točkovanj ⁽¹⁾	I –III. kat.	IV. –V. kat. in osrednje enote nižje kategorije	VI., VII in VIII. kat.
4-8	4 nahrbtnne brente 4 metle za gašenje 1 izpihovalnik	GVGP-1	GVGP-2
9-10	GVGP-1 ⁽²⁾	GVGP-1	GVGP-2 ali GVGP-1 in GCGP-1
11-12	GVGP-1	GVGP-2 ali GVGP-1 in GCGP-1	GVGP-2, GCGP-2
nad 12	GVGP-2 ali GVGP-1 in GCGP-1	GVGP-2 in GCGP-2	GVGP-2, GCGP-3

(1) Enota, ki ima na svojem območju več kot 1000 ha gozdov, 1. in 2. stopnje požarne ogroženosti (zelo velika in velika ogroženost po oceni Zavoda za gozdove Slovenije) dobi pri točkovanju za površino požarne ogroženosti gozdov dodatno dve točki.

(2) Občine, ki ležijo izven submediteranskega območja, lahko glede na površino gozda in delež pokritosti občine z gozdom zagotovijo naslednje število vozil GVGP-1, vendar največ 1 na GE.

Površina gozda v občini	delež gozda v občini	št. vozil GVGP-1
do 10.000 ha	vseeno	1
od 10.001 do 20.000 ha	manjši od 65 %	1
	enak ali večji 65 %	2
nad 20.001 ha	manjši od 65 %	2
	enak ali večji 65 %	3

PREDLOG

Vozilo za gozdne požare, ki pripada osrednji enoti na podlagi točkovanja celotne občine, lahko župan na predlog gasilskega poveljstva občine ali strokovne občinske službe v skladu z operativnim načrtom prerazporedi v drugo GE, ki deluje na gozdnatem področju.

3.1 Točkovanje glede na delež gozda

Točke glede na delež gozda se določijo po naslednjih merilih:

Delež gozdnih površin	Število točk
10 do 50% gozdnih površin (ali do 30% gozdnih površin v submediteranskem delu države)	2
nad 50% gozdnih površin (ali od 30 do 50% gozdnih površin v submediteranskem delu države)	3
nad 50% gozdnih površin v submediteranskem delu države	4

3.2 Točkovanje glede na stopnjo požarne ogroženosti gozdov

Pri točkovanju požarne ogroženosti gozdov se upošteva oceno ogroženosti gozdov, ki jo je izdelal Zavod za gozdove Slovenije.

Število točk se določi na podlagi seštevka točk iz posamezne stopnje ogroženosti po naslednjih merilih:

Delež ogroženih gozdov	Ogroženost	
	ZELO VELIKA in VELIKA	SREDNJA in MAJHNA
1 do 20%	3	1
od 20 do 50%	4	2
od 50 do 80%	5	3
nad 80%	8	4

Izven submediteranskega dela Slovenije se delež gozdnih površin in površina požarne ogroženosti gozdov točkuje tudi za območje celotne občine. Pri tem se uporabljajo isti točkovniki kot za točkovanje operativnih območij GE.

II. MERILA ZA RAZVRŠČANJE INDUSTRIJSKIH GASILSKIH ENOT

1. Kategorije industrijskih GE

Industrijske GE posameznih kategorij morajo izpolnjevati naslednje minimalne pogoje glede števila gasilcev, gasilskih vozil in opreme:

Obvezna prisotnost gasilcev / Kategorija gasilske enote	Na delovno izmeno		Izven delovnega časa		Pripadajoča gasilska vozila in oprema
	poklicnih	nepoklicnih	poklicnih	nepoklicnih	
GE I. kategorije	-	3	-	-	
GE II. kategorije	-	5	-	1	GVV-1
GE III. kategorije	2	5	1	1	GVC-1
GE IV. kategorije	4	5	4	5	GVC-1, GVC-2 ali GVSV

Termin izven delovnega časa vključuje tudi sobote, nedelje in praznike.

PREDLOG

Nepoklicni gasilec po teh merilih je delavec gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije, ki ima status operativnega gasilca v skladu z Zakonom o gasilstvu. Nepoklicni ali poklicni gasilec po teh merilih mora biti delavec gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije, ki mora organizirati GE.

Industrijske GE se lahko organizirajo kot prostovoljna industrijska gasilska društva ali kot GE v okviru posebne poslovne enote.

2. Merila za razvrščanje industrijskih GE

Kategorije industrijskih GE, ki jih morajo na podlagi zakona ustanoviti gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, se določijo na podlagi skupnega števila točk doseženih glede na:

1. vrsto dejavnosti in požarne ogroženosti stavbe oz. industrijskega okolja v kateri se izvaja dejavnost,
2. število zaposlenih v najbolj obremenjeni izmeni, na lokaciji, kjer se izvaja dejavnost,
3. površine, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti s povečano nevarnostjo,
4. oddaljenost industrijskega obrata od najbližje teritorialne GE s poklicnimi gasilci (V. ali višje kategorije),
5. vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite.

Skupno število točk za posamezne kategorije GE je:

SKUPNO ŠTEVILO DOSEŽENIH TOČK	KATEGORIJE GE
do 4	ni potrebno ustanavljati GE
5-7	GE I. kategorije
8-9	GE II. kategorije
10-15	GE III. kategorije
nad 15	GE IV. kategorije

2.1 Točkovanje glede na vrsto dejavnosti in oceno požarne ogroženosti stavbe oz. industrijskega okolja

Dejavnosti s povečanim tveganjem za nastanek požara ali eksplozije in drugih nesreč, so dejavnosti so našteje v spodnji preglednici. Gospodarske družbe, zavodi ali druge organizacije, ki opravljajo katero izmed standardnih klasificiranih dejavnosti (v nadaljevanju SKD) iz spodnje preglednice, svojemu izračunu prištejejo ustrezno število točk.

Letališča in pristanišča organizirajo industrijske GE skladno s predpisi, ki urejajo njihovo dejavnost.

PREDLOG

Stopnja ogroženosti Vrsta dejavnosti	Šifra po SKD	zelo majhna, majhna in srednja požarna ogroženost	srednja do povečana požarna ogroženost	velika požarna ogroženost	zelo velika požarna ogroženost	Število točk
Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin	24.1			x	x	2
Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fittingov	24.2			x	x	2
Druga primarna predelave železa in jekla	24.3			x	x	2
Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin	24.4			x	x	2
Livarstvo	24.5			x	x	2
Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa	16.21			x	x	2
Proizvodnja sestavljenega parketa	16.22			x	x	2
Proizvodnja lesene embalaže	16.23			x	x	2
Proizvodnja olja in maščob	10.41			x	x	2
Proizvodnja papirja in kartona	17.12			x	x	2
Proizvodnja gospodinskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja	17.22			x	x	2
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki	20.16		x	x	x	3
Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki	20.17		x	x	x	3
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas	22.21		x	x	x	3
Proizvodnja izdelkov iz gume	22.1		x	x	x	3
Proizvodnja stiroporja, polistirena	20.160		x	x	x	3
Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah	35.112		x	x	x	3
Proizvodnja baterij in akumulatorjev	27.2		x	x	x	3
Priprava in predenje tekstilnih vlaken	13.10		x	x	x	4
Tkanje tekstilij	13.20		x	x	x	4
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij	20.13		x	x	x	4
Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij	20.14		x	x	x	4
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov	38.120	x	x	x	x	5
Ravnanje z nevarnimi odpadki	38.220	x	x	x	x	5
Proizvodnja farmacevtskih surovin	21.10	x	x	x	x	5
Proizvodnja farmacevtskih preparatov	21.20	x	x	x	x	5
Mlinarstvo	10.61	x	x	x	x	5
Proizvodnja plina	35.210	x	x	x	x	5
Plini, skladiščenje v rezervoarjih	52.100	x	x	x	x	5
Proizvodnja koksa	19.10	x	x	x	x	5
Pridobivanje surove nafte	06.10	x	x	x	x	5
Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina	09.10	x	x	x	x	5
Proizvodnja naftnih derivatov	19.20	x	x	x	x	5
Proizvodnja tehničnih plinov	20.11	x	x	x	x	5
Proizvodnja barvil in pigmentov	20.12	x	x	x	x	5
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin	20.15	x	x	x	x	5
Proizvodnja sredstev za lepljenje	20.52	x	x	x	x	5
Proizvodnja umetnih vlaken	20.60	x	x	x	x	5
Proizvodnja razstreliv	20.51	x	x	x	x	6
Proizvodnja električne energije v jedrskih elektrarnah	35.112	x	x	x	x	6
Obratovanje letališč	52.230	x	x	x	x	
Obratovanje pristanišč	52.220	x	x	x	x	

2.2 Točkovanje glede na število zaposlenih oz. uporabnikov prostorov na lokaciji, kjer se izvaja dejavnost

Glede na število zaposlenih na lokaciji izvajanja dejavnosti s povečanim tveganjem za nastanek požara oz. teh uporabnikov prostorov, ob upoštevanju najbolj številčne izmene, pripada naslednje število točk:

PREDLOG

ŠTEVILO ZAPOSLENIH OZ. UPORABNIKOV	ŠTEVILO TOČK
do 10	0
10 - 50	1
51 -100	2
101 - 500	3
več kot 500	4

2.3 Točkovanje glede na površine, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti

Glede na površine, ki se uporabljajo za opravljanje industrijske ali druge požarno tvegane dejavnosti (neto uporabljena površina, ki se uporablja za dejavnost s povečanim tveganjem za nastanek požara), pripada naslednje število točk:

POVRŠINA KJER SE OPRAVLJA DEJAVNOST (v m ²)	ŠTEVILO TOČK
do vključno 1000	0
1.001 – 5.000	1
5.001 – 10.000	2
10.001 – 50.000	3
50.001 – 80.000	4
nad 80.000	5

2.4 Točkovanje glede na oddaljenost teritorialne GE

Skupnemu seštevku se doda dve točki, če v ustrezni oddaljenosti ni teritorialne GE, in sicer:

- V. ali višje kategorije za gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki dosežejo do 15 točk, če bi bila teritorialna GE oddaljena nad 15 km,
- VI. ali višje kategorije za gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki dosežejo več kot 15 točk, če bi bila teritorialna GE oddaljena nad 15 km.

2.5 Točkovanje glede na vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite in sklenjene pogodbe o požarnem varovanju

Po tem kriteriju se skupnemu doseženemu številu točk odvzemajo točke, in sicer:

GOSPODARSKA DRUŽBA, ZAVOD ALI DRUGA ORGANIZACIJA IZPOLNJUJE NASLEDNJE POGOJE:	ŠTEVILO ODVZETIH TOČK:
<ul style="list-style-type: none">- v objektu je vgrajen avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje požara v smislu popolne zaščite, sprinklerski sistem v smislu popolne zaščite ali drug ustrezni avtomatski gasilni sistem v smislu popolne zaščite in- sklenjena je pogodba o izvajanju požarnega varovanja s pooblaščenim izvajalcem požarnega varovanja	1
<ul style="list-style-type: none">- v objektu je vgrajen avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje požara v smislu popolne zaščite in- sklenjena je pogodba o izvajanju požarnega varovanja z gasilsko enoto V. ali višje kategorije, ki ob običajni gostoti prometa in vremenskih razmerah, ki niso ekstremne, ni oddaljena več kot 15 minut vožnje od sprejema alarma	2
<ul style="list-style-type: none">- v objektu je vgrajen avtomatski sistem za odkrivanje in javljanje požara v smislu popolne zaščite in- zagotovljen je 24 urni nadzor stanja požarne centrale s strani oseb, usposobljenih za gašenje začetnih požarov, ki lahko v 5 minutah od aktiviranja alarma, o požaru obvestijo pristojni ReCO	3

PREDLOG

<ul style="list-style-type: none">- v objektu je vgrajen sprinklerski sistem v smislu popolne zaščite ali drug ustrezeni avtomatski gasilni sistem v smislu popolne zaščite in- sklenjena je pogodba o izvajanju požarnega varovanja z gasilsko enoto V. ali višje kategorije, ki ob običajni gostoti prometa in vremenskih razmerah, ki niso ekstremne, ni oddaljena več kot 15 minut vožnje od sprejema alarma	4
<ul style="list-style-type: none">- v objektu je vgrajen sprinklerski sistem v smislu popolne zaščite ali drug ustrezeni avtomatski gasilni sistem v smislu popolne zaščite in- zagotovljen je 24 urni nadzor stanja gasilne centrale s strani oseb, usposobljenih za gašenje začetnih požarov, ki lahko v 5 minutah od aktiviranja gasilnega sistema, o požaru obvestijo pristojni ReCO	5

2.6 Ustanovitev skupne GE na zaokrožene industrijskem kompleksu

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki delujejo na zaokroženem industrijskem kompleksu, lahko ustanovijo tudi skupno GE. V tem primeru se mora pri ugotavljanju povečane nevarnosti nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti, upoštevati najvišja stopnja nevarnosti na območju, na katerem se ustanovi enota, pri določitvi vrste in obsega gasilske enote na podlagi predpisanih meril pa seštevek vseh parametrov v vseh gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, za katere je GE ustanovljena. Pravice in obveznosti za ustanovitev in delovanje skupne GE ustanovitelji uredijo z medsebojno pogodbo.

III. REGISTRACIJA GASILSKIH VOZIL

Prostovoljne GE lahko javno gasilsko službo opravljajo le z vozili, ki so registrirana kot gasilska vozila in so skladna s to uredbo in tipizacijo gasilskih vozil, ki jo določa Gasilska zveza Slovenije.

Prostovoljna GE, ki opravlja javno gasilsko službo mora pred registracijo pridobiti potrdilo Gasilske zveze Slovenije o ustreznosti gasilskega vozila.

Pojasnilo kratic:

GV-1	Manjše gasilsko vozilo
GVV-1	Manjše gasilsko vozilo z vodo
GVV-2	Večje gasilsko vozilo z vodo
GVC-1	Gasilsko vozilo s cisterno
GVC-2	Gasilsko vozilo s cisterno
GVC-3	Gasilsko vozilo s cisterno
GVM –1	Gasilsko vozilo za prevoz moštva
PV-1	Manjše poveljniško vozilo
GVGP-1	Manjše gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov
GVGP-2	Večje gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov
GCGP-1	Manjša gasilska cisterna za gozdne požare
GCGP-2	Srednja gasilska cisterna za gozdne požare
GCGP-3	Velika gasilska cisterna za gozdne požare
GVSV	Gasilsko vozilo s prahom in vodo
ALK	Gasilska avto lestev s košaro
ZD/TD	Gasilsko zgibno ali teleskopsko dvigalo