

Na podlagi prvega odstavka tretjega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja minister za infrastrukturo

PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih normativih za postavitev, nadzor in obratovanje parnih kotlov in naprav

1. člen

V 2. členu pravilnika se prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»- parni kotel je vsaka zaprta posoda, v kateri se proizvaja vodna para ali vroča voda s tlakom, ki je večji od 0,5 bar in temperaturo, večjo od 110 °C, ki ima prostornino, večjo od 2 litra. Med parne kotle štejemo tudi električne parne kotle;«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

Ljubljana, dne

EVA 2017-2430-0084

Dr. Peter Gašperšič
MINISTER ZA
INFRASTRUKTURO

OBRAZLOŽITEV

Pravilnik o tehničnih normativih za postavitev, nadzor in obratovanje parnih kotlov in naprav ima v prvi alineji 2. člena določen pojem »parni kotel«. Le ta je med drugim določen s parametri tlaka in temperature, pri čemer je temperatura 100 st. C prenizko določena glede na minimalni tlak 0,5 bar. Trenutno določilo ni usklajeno s Pravilnikom o tlačni opremi (Ur.l. RS, št. 66/16) in Direktivo 2014/68/EU Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi omogočanjem dostopnosti tlačne opreme na trgu (prenovitev).

Predlagana sprememba pravilnika se nanaša le na določitev spodnje temperature delovanja parnega kotla v 2. členu pravilnika in sicer iz 100 na 110 st.C.

Zaradi napačno določene predmetne temperature se pojavlja pravna praznina in dvoumnosti pri pravilni evidenci nekaterih kotlov, ki delujejo tudi v območju od 100 do 110 st.C, saj neskladnost definicij obeh pravilnikov vodi v nejasno opredelitev takega kotla (vročevodni ali prani kotel) in različno obravnavo. Odprava neskladja (napake) je zatoj nujna.